

Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši

úsek štátnej vodnej správy
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš, P.O. BOX 38

Číslo : ŠVS - 2012/ 00060 – 006/ Li

V Liptovskom Mikuláši:

12.3.2012

Vec: Regionálny rozvoj Liptova, s.r.o., Ul. 1. mája 112, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36 758 434 – vodoprávne povolenie na stavbu: IBV „Slniečny raj“ k.ú. Bobrovec – Škorupovo, SO-02 Rozšírenie verejného vodovodu, SO-03 Rozšírenie verejnej kanalizácie

(V E R E J N Á V Y H L Á Š K A)

Rozhodnutie

Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsek štátnej vodnej správy ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §-u 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §-u 61 zákona NR SR č.364/ 2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa §-u 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) na základe žiadosti spoločnosti Regionálny rozvoj Liptova, s.r.o., Ul. 1. mája 112, 031 01 Liptovský Mikuláš a po vykonanom vodoprávnom konaní v súlade s § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách rozhodol takto:

povoľuje

podľa §-u 26 ods. 4 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a §-u 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov spoločnosti Regionálny rozvoj Liptova, s.r.o., Ul. 1. mája 112, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36 758 434 vybudovať stavbu: **IBV „Slniečny raj“ k.ú. Bobrovec – Škorupovo, SO-02 Rozšírenie verejného vodovodu, SO-03 Rozšírenie verejnej kanalizácie** na pozemkoch parc. č. KN-C 2338/23, KN-C 2337/16, KN-C 2274/1 (KN-E 6357/1) a KN-C 1958 k.ú. Bobrovec a KN-C 1020/1 (KN-E 11101) a KN-C 248 k.ú. Liptovská Ondrašová v súlade s územným rozhodnutím vydaným Obcou Bobrovec, Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec pod. č. ÚRaSP/2011-00033/07-BR zo dňa 08.06.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.7.2011.

Vodoprávnym rozhodnutím sú povolené:

SO-02 Rozšírenie verejného vodovodu

Zdrojom pitnej vody bude verejný vodovod DN 100 liatina, situovaný po ľavej strane cesty III/018 114. Od miesta napojenia bude nové potrubie verejného vodovodu vetva „V“ dĺžky 256,35 m po navrhovanú AT stanicu. Z AT stanice bude vetva „V2“ dĺžky 570,80 m pokračovať zokruhováním predmetnej lokality. Ďalšia vetva „V2“ dĺžky 123,0 m bude mať začiatok aj ukončenie na vetve „V1“. Vetvy „V1“ a „V2“ budú vedené v telese

novonavrhaných komunikácií. Na trase budú osadené 3 podzemné hydranty slúžiace na odvzdušnenie a odkalenie potrubia.

Vetva „V“ HDPE 100 SDR17, D90 x 5,4 mm, dĺžky 570,80 m

Vetva „V1“ HDPE 100 SDR17, D90 x 5,4 mm, dĺžky 570,80 m

Vetva „V2“ HDPE 100 SDR17, D90 x 5,4 mm, dĺžky 123,00 m

Pre zvýšenie tlaku vody v existujúcom vodovodnom potrubí bude slúžiť AT stanica, ktorá bude umiestnená na okraji záujmovej lokality.

Súčasťou verejného vodovodu bude aj traťová šachta vodovodu – požiarna nádrž s objemom 14 m³ zabezpečujúca vodu pre požiarnu účely danej lokality.

SO-03 Rozšírenie verejnej kanalizácie

Splaškové odpadové vody z predmetnej lokality budú odvádzané tromi stokami so zaústením do existujúcej verejnej kanalizácie. Kanalizačné stoky „S-1“ a „S-2“ budú zaústené do stoky „S“. Trasy kanalizačných stôk budú vedené v osi novonavrhovanej komunikácie. Na začiatku trasy stoky „S“ bude križovaná cesta III/018 144.

Stoka „S“ PVC QUANTUM SN 12, DN 300, dĺžky 281,55 m

Stoka „S-1“ PVC QUANTUM SN 12, DN 300, dĺžky 174,37 m

Stoka „S-2“ PVC QUANTUM SN 12, DN 300, dĺžky 185,16 m

Súčasťou kanalizácie budú kanalizačné prípojky DN 150 v počte 50 ks a kanalizačné šachty v počte 23 ks.

1. Podmienky povolenia:

1. Stavebníkom vodnej stavby bude Regionálny rozvoj Liptova, s.r.o., Ul. 1. mája 112, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36 758 434.
2. Povolenie platí dva roky od právoplatnosti tohto rozhodnutia a zaniká ak žiadateľ v tejto lehote nezačne s výstavbou.
3. Stavba je povolená ako dočasná v súlade s Nájomnou zmluvou uzatvorenej medzi Urbárskym pozemkovým spoločenstvom Bobrovec UPSB, 032 21 Bobrovec a Regionálnym rozvojom Liptova s.r.o., Liptovský Mikuláš zo dňa 7.5.2010.

2. Povinnosti stavebníka:

1. Prejednať s orgánom štátnej vodnej správy zmenu projektu, ktorú by bolo potrebné realizovať počas výstavby a ktoré by ovplyvnili technické riešenie diela alebo majetkové vzťahy.
2. Za vytýčenie priestorovej polohy zodpovedá stavebník.
3. Pred začatím stavebných prác požiadať správcov podzemných vedení o vytýčenie sietí priamo v teréne a rešpektovať ich stanoviská.
4. Ku kolaudácii predložiť doklad o vykonaní tlakovej skúšky vodovodného potrubia a skúšky vodotesnosti kanalizačného potrubia.
5. Zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie nevyužitelných odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov a Vyhláškou č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších doplnkov.
6. Ku kolaudačnému konaniu doložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.
7. Škody vzniknuté na cudzom majetku počas výstavby je povinný uhradiť stavebník.
8. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ vodoprávne rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
9. Pri výstavbe používať stroje v riadnom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok.

10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Nevyhnutný výrub drevín riešiť v zmysle §-u 47 ods. 3 a §-u 48 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (vyžaduje sa súhlas obce, mesta).
12. Pri realizácii výstavby zabezpečiť náhradné vstupy na pozemky rodinných domov.
13. Dodržať podmienky rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu v Liptovskom Mikuláši č. ObPÚ 2012/00193-2LS zo dňa 27.1.2012
14. Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši môže vodoprávne povolenie zrušiť v novom konaní, alebo zmeniť v zmysle ustanovenia §-24 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
15. Toto rozhodnutie je stavebným povolením v zmysle §-u 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
16. Po ukončení výstavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o kolaudáciu vodnej stavby.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:

Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsek ŠSOH

1. S odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a prevádzky nakladať v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, právnymi predpismi vydanými na jeho základe a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
2. Odpady zo stavby, ktoré nebude možné využiť bude potrebné odovzdať oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné suroviny) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska ihneď odvážať. Výkopovú zeminu využiť na úpravu okolia stavby.
3. Ku kolaudačnému konaniu doložiť doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe.

Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsek ŠSOPaK

1. Po ukončení stavebných prác odvieť z miesta stavby prebytočný stavebný materiál a stavebný odpad, vykonať technicko-biologické úpravy stavbou dotknutého územia (vyčistiť, urovnať, narušený povrch podľa potreby osiať trávnymi zmesami pôvodných druhov). Prebytočnú zeminu z výkopu uložiť na riadenú skládku alebo použiť pre potreby obce.
2. Prípadný nevyhnutný výrub drevín riešiť v zmysle §-u 47 ods. 3 a §-u 48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vznp. (vyžaduje sa súhlas obce, mesta)

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Na predmetnom území sa nachádza telekomunikačné vedenie.

1. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
2. Preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
3. Upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchylku +- 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
4. Upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu.
5. Zabezpečiť zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
6. Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na telefónne číslo 12129.

7. Overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s., Bratislava nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez jej vedomia).
8. V prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia bude potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii bude potrebné podať osobne (www.t-com.sk).
9. Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré bude potrebné objednať na tel. 0903924519 – Ján Babal.
10. Oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom z dôvodu kontroly TKZ na tel. č. 0903924519.
11. V prípade, že počas výstavby bude potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie káblov bude toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.
12. Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
13. Zákaz zriaďovania skládok materiálu a stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

Krajský pamiatkový úrad Žilina

1. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Žilina. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom bude nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Hydromeliorácie, š.p., Bratislava

Rešpektovať závlahovú stavbu – podzemné závlahové potrubie nachádzajúcu sa v záujmovom území.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Žilina, Detašované pracovisko Liptovský Mikuláš

Podmienky uloženia splaškovej kanalizácie:

1. Kanalizáciu uložiť do telesa cesty III/018114 jej krížením v ckm 1,425 prekopom po polovici vozovky do miesta napojenia.

Podmienky uloženia vodovodu:

1. Vodovodné potrubie uložiť výkopom do stredu ľavého jazdného pruhu mimo stopu vozidiel v smere Liptovský Mikuláš – Bobrovec v ckm 1,115 – 1,425.
2. Nadzemné časti hlavného radu uložiť do nivelety vozovky cesty III/018114
3. V rámci stavby zrealizovať všetky domové prípojky k jestvujúcej aj budúcej zástavbe nasledovne:
 - k zástavbe vľavo – ku každému odberateľovi zriadiť samostatnú domovú prípojku
 - k zástavbe vpravo – z hlavného vodovodného radu vybudovať združenú odbočku s vyvedením mimo vozovky cesty III/018114 pre zriadenie domových prípojok pre 3-4 rodinné domy
 - uzávery na domových prípojkách osadiť mimo pozemok a teleso cesty III/018114

4. Výstavbu domových prípojok zabezpečí stavebník. Obec oboznámi všetkých občanov o potrebe vyťahnutia domových prípojok mimo telesa cesty, pretože správca cesty nepovolí vybudovanie nových domových prípojok počas záručnej doby.
5. Stavebnú úpravu cesty po osadení vodovodnej siete vykonať nasledovne:
 - v úseku uloženia vodovodného radu položiť súvislú asfaltovú úpravu v šírke jazdného pruhu
 - v miestach budovania združených odbočiek pre zástavbu vpravo vykonať konečnú asfaltovú úpravu v šírke vykopanej ryhy s presahom 2,0 m na obe strany výkopu

Spoločné podmienky:

1. Pred začatím prác v telese cesty stavebník zabezpečí osadenie zvislého dopravného značenia, odsúhlaseného OR PZ ODI Liptovský Mikuláš.
2. Výkopovú ryhu zarezať rezačkou asphaltobetónu, výkopový materiál uložiť mimo cestné teleso, vozovku cesty priebežne čistiť.
3. Prípojky uložiť v hĺbke podľa schválenej PD kolmo na os vozovky
4. Zásyp výkopovej ryhy vykonať hutným materiálom (na spätný zásyp nie je možné použiť materiál z výkopu), hutneným po vrstvách nasledovne:

1. Provizórna úprava vozovky

Zapravenie vykonať ihneď po uložení potrubia v šírke výkopu

Konštrukciu jednotlivých vrstiev obnovy vozovky vykonať nasledovne:

- Asfaltový recyklát so zaliatím škár, alebo asf. obal. kam AR (AOK)	50 mm
- Asfaltový postrek spojovací 0,5 kg/m ²	
- Obalované kamenivo hrubé (OKH II) ACp 16(II)	250 mm
- Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0 – 32 mm VŠ	120 mm
- Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0 – 63 mm VŠ	180 mm
- Hutnenie zásypu výkopov min.	96% P.S.
- Únosnosť pláne pod vozovkou min.	60 MPa

Spolu	600 mm
-------	--------

V prípade nedostatočného zhutnenia zásypu ryhy po ukončení provizórnej úpravy a následného sadnutia v čase medzi provizórnou a definitívnou úpravou, riešiť pokles ďalšou živičnou úpravou na náklady stavebníka.

2. Konečná úprava ryhy

vykonať zarezaním do živičných vrstiev, pričom obrusnú vrstvu vyfrézovať v hrúbke min. 50 mm a zarezať v šírke ryhy s presahom min. 300 mm na každú stranu. Položenie konštrukčných vrstiev vozovky vykonať oprávnenou organizáciou nasledovne:

Konštrukčné zloženie vozovky po konečnej úprave:

- ACo (II)	50 mm
- Položenie samolepiacich sklovláknitých výstužných geomreží (GLASS GRID) do asfaltového povrchu vozovky s ich uložením v celej šírke plošného výkopu s presahom 300 mm na všetky strany plošného výkopu	
- Asfaltový postrek spojovací 0,5 kg/m ²	
- Obalované kamenivo hrubé (OKH II), ACp 16(II)	250 mm
- Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0 – 32 mm VŠ	120 mm
- Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0 – 63 mm VŠ	180 mm

Spolu	600 mm
-------	--------

Zásyp ryhy zhotoviť zo štrkopiesku alebo štrkodrvy fr. 0 – 16 a 0-32 mm v zmysle STN

so zhutnením a vlhčením po vrstvách max. 30 mm.

5. K odovzdaniu staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom diela prizvať zástupcu SC ŽSK, DP Liptovský Mikuláš, ktorý vytýči podzemné odvodňovacie vedenia v správa SC ŽSK, Žilina
6. Stavebné práce v telese cesty realizovať v termíne máj – august bežného roka.
7. Dočasnú asfaltovú úpravu zabezpečiť stavebníkom v termíne do 30.10. Konečnú asfaltovú úpravu zabezpečiť v termíne do 31.5. nasledujúceho roka.
8. Začatie a ukončenie prác v telese cesty oznámiť zástupcovi SC ŽSK, p. Vyšný – tel. 0918 370 176 alebo 044 55 219 70, ktorý po ukončení prác písomne prevezme stavebný úsek cesty. Pokiaľ stavebný úsek cesty nebude písomne odovzdaný zástupcovi SC ŽSK budú sa považovať práce za nedokončené a záručná lehota nebude plynúť.
9. Záručná lehota na stavebné a živíčné práce bude 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia stavebného úseku cesty zástupcom správcu komunikácie.
10. V prípade narušenia konštrukčných vrstiev vozovky vplyvom stavby, aj mimo miest výkopu rýh, bude správca cesty požadovať obnovu krytu v celej šírke a dĺžke dotknutého úseku cesty.
11. V prípade narušenia odvodnenia cesty (priekopy, rigoly, priepusty) uviesť tieto do riadneho stavu.
12. Po dobu trvania záručnej doby bude stavebník povinný priebežne a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty.
13. Do termínu písomného odovzdania a prevzatia stavebného úseku cesty medzi stavebníkom a správcou cesty, bude stavebník zodpovedať za prípadné škody tretím osobám z dôvodu stavebného stavu cesty.
14. K preberaciemu konaniu doložiť dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) najmä spôsob a materiál zásypu rýh. Súčasťou dokumentácie budú atesty zhutňovania jednotlivých konštrukčných vrstiev ryhy – zhutňovacie skúšky a atesty použitých materiálov na zásyp ryhy, podkladných vrstiev a obrusnej vrstvy vozovky ako aj výkresy skutočnej realizácie stavby vrátane prípojok.

Majetkovým správcou cesty III/018114 je Správa ciest ŽSK, vlastníkom cesty je Žilinský samosprávny kraj.

Všeobecné podmienky:

1. Po majetkovo - právnom usporiadaní pozemkov pod cestným telesom sa vlastník alebo správca uvedených inžinierskych sietí zaväzuje zriadiť vecné bremeno na dotknutý úsek cesty.
2. Stavebník – Regionálny rozvoj Liptova, s.r.o., Ul. 1. mája 112, Liptovský Mikuláš pred začatím prác v telese cesty III/018114 požiada v zmysle §-u 8, zákona č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách o rozhodnutie cestný správny orgán.

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Liptovský Mikuláš

1. V plnej miere dodržať stanovisko SC ŽSK
2. Pred začatím prác na SO – 03 Rozšírenie verejnej kanalizácie a SO -02 Rozšírenie verejného vodovodu bude nutné v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách po súhlase dopravného inšpektorátu požiadať o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty III/018114 príslušný cestný správny orgán.
3. V prípade, že umiestnením inžinierskych sietí do telesa cesty III/018114 bude obmedzená premávka bude nutné vypracovať projekt organizácie dopravy (projekt prenosného dopravného značenia) a v súlade s § 7 zákona č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách po súhlase dopravného inšpektorátu požiadať o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty príslušný cestný správny orgán.
4. Umiestnením vodovodného potrubia do telesa cesty v jej súbehu nesmie byť znefunkčnená cestná priekopa a jej údržba. Po umiestnení vodovodného potrubia uviesť

cestnú priekopu do pôvodného stavu prípadne do technického stavu podľa STN 73 6101 – Projektovanie ciest a diaľnic.

5. Pred osadením prenosného a trvalého zvislého dopravného značenia na ceste III/018114 je nutné v súlade s § 3 ods. 5, písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. požiadať o jeho určenie príslušný cestný správny orgán.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Liptovský Mikuláš

1. Práce vykonať v čo najkratšom možnosť čase za nezniženej viditeľnosti.
2. Po vykonaní stavebných prác uviesť miesto výkonu stavebných prác do pôvodného stavu.
3. Dopravné značenie (zariadenie) zhotoviť a umiestniť v súlade s Vyhláškou MV SR č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a tiež v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách.
4. Stavebník zodpovedá za funkčnosť a správnosť dopravného značenia (zariadenia).
5. V plnej miere rešpektovať stanovisko SC ŽSK detašované pracovisko Liptovský Mikuláš, ktoré sa vzťahuje k ceste III. triedy.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina

1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné káblové vedenia VN a NN ako aj podperné body nadzemného vedenia NN v správe SSE-D, a.s.
2. Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. a príslušných STN. Pri realizácii výkopových prác neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Presná trasa podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. bude na základe objednávky vytýčená pracovníkom SSE-D, a.s. z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby (tel. 041/5196650).
5. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. prizvať zástupcu SSE, a.s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo bude potvrdené zápisom do stavebného denníka prípadne na kópiu vyjadrenia č. P 29902011110286 zo dňa 20.12.2011.
6. V prípade potreby porealizačné vyjadrenie bude vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia v majetku SSE-D, a.s., Žilina.
7. Stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

1. Vetvu „V“ navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu vybudovať dimenzie DN 100.
2. Existujúcu šachtu v správe LVS, a.s., Liptovský Mikuláš, v ktorej bude realizované napojenie navrhovanej splaškovej kanalizácie zrekonštruovať a kinetu zrealizovať sútokovú, prefabrikovanú.
3. Kanalizačné revízne šachty realizovať s roznášacím betónovým prstencom a liatinovým poklopom pre zodpovedajúce zaťaženie.
4. V súbehu s ďalšími inžinierskymi sieťami dodržať pásmo ochrany navrhovaného verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. , t.j. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na každú stranu. Pásmo ochrany musí byť vyhlásené rozhodnutím Obvodného úradu ŽP v Liptovskom Mikuláši.
5. Križovanie ostatných inžinierskych sietí a prípojok s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou realizovať v zmysle platných STN.
6. Napojenie navrhovaného vodovodného a kanalizačného potrubia na existujúci verejný vodovod a verejnú kanalizáciu zrealizujú za úhradu pracovníci LVS, a.s., Liptovský Mikuláš na základe predloženej objednávky.
7. Ku tlakovým skúškam vodovodného potrubia, skúškam tesnosti kanalizačného potrubia a ku kontrole realizovaných prác pred zásypom vodovodného a kanalizačného potrubia prizývať pracovníkov LVS, a.s., Liptovský Mikuláš.

8. Na začiatku, na konci a v lomových bodoch navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu umiestniť markery pre vytýčenie trasy vodovodného potrebia.
9. Podrobnosti prevzatia vybudovaného rozšírenia verejného vodovodu a rozšírenia verejnej kanalizácie do vlastníctva, resp. prenájmu bude potrebné dohodnúť v zmysle (resp. v zmluve o budúcej zmluve) medzi LVS, a.s., Liptovský Mikuláš a stavebníkom, ktorá musí byť podpísaná pred napojením navrhovaného vodovodu a kanalizácie na existujúci vodovod a kanalizáciu.
10. Po ukončení výstavby predložiť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie (polohopis a výškopis) aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné pre prostredie MicroStation).

3. Všeobecné ustanovenia:

1. Súčasťou povolenia je projektová dokumentácia, ktorú vypracovala Ing. Viera Stručková, Azalková 28, Banská Bystrica, autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 4671 *SP* I2 v novembri 2011.
2. Zhotoviteľ stavby bude vybratý na základe výberového konania. Stavebník do 15 dní po určení zhotoviteľa stavby oznámi orgánu štátnej vodnej správy jeho názov s uvedením adresy a doložením zmluvy o dielo a živnostenským listom.
3. Začiatok stavby bude 05.2012
Ukončenie stavby bude do 31.12.2013.
4. Predpokladané náklady stavby budú pre objekt:
SO - 02 Rozšírenie verejného vodovodu 71 842,00 €
SO - 03 Rozšírenie verejnej kanalizácie 130 345,00 €
5. Závazné stanovisko v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) bolo vydané Obcou Bobrovec, Bobrovec 90, 032 21 Bobrovec pod č. ÚR a SP 2012-01031/02-BR zo dňa 29.2.2012.

4. Majetko právne pomery:

Stavba: IBV „Slniečny raj“ k.ú. Bobrovec – Škorupovo, SO-02 Rozšírenie verejného vodovodu, SO-03 Rozšírenie verejnej kanalizácie bude realizovaná na pozemkoch parc. č. KN-C 2338/23, KN-C 2337/16, KN-C 2274/1 (KN-E 6357/1) a KN-C 1958 k.ú. Bobrovec a KN-C 1020/1 (KN-E 11101) a KN-C 248 k.ú. Liptovská Ondrašová

K uvedeným pozemkom bol doložený list vlastníctva č. 2850 k.ú. Bobrovec zo dňa 16.11.2011, listy vlastníctva č. 1540 a 1042 k.ú. Bobrovec zo dňa 3.2.2012, listy vlastníctva č. 1421 a 5240 k.ú. Liptovská Ondrašová zo dňa 3.2.2012, Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenej medzi spoločnosťou Regionálny rozvoj Liptova, s.r.o., Liptovský Mikuláš a Agátou Jakobovičovou, Ondrašovecká 165/143 Liptovský Mikuláš zo dňa 26.1.2012, a spoločnosťou Regionálny rozvoj Liptova, s.r.o., Liptovský Mikuláš a Ing. Jánom Kožuchoom a Ing. Elenou Kožučovou, Bobrovec 604, Liptovský Mikuláš zo dňa 26.1.2012, Nájomná zmluva a jej dodatok č.1 uzatvorená medzi Urbárskym pozemkovým spoločenstvom Bobrovec UPSB, 032 21 Bobrovec a spoločnosťou Regionálny rozvoj Liptova, s.r.o., Liptovský Mikuláš zo dňa 7.5.2010, súhlas Obce Bobrovec zo dňa 12.3.2012 a súhlas Mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 6.3.2012.

Ku stavbe sa vyjadrili:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa 12.1.2012, Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa 27.1.2012, Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsek ŠS OH zo dňa 28.12.2011, Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsek ŠVS zo dňa 26.10.2010, Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsek ŠSOPaK zo dňa

13.12.2010, Krajské riaditeľstvo PZ, Odbor telekomunikácií a informatiky zo dňa 15.10.2010, Hydromeliorácie, š.p., Bratislava zo dňa 3.8.2011, Slovak Telekom, a.s., Bratislava zo dňa 1.12.2011, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Žilina zo dňa 20.12.2011, Ministerstvo obrany, správa nehnuteľného majetku a výstavby MO SR Bratislava zo dňa 12.11.2010, Krajský pamiatkový úrad Žilina zo dňa 21.11.2011, Obec Bobrovec zo dňa 8.1.2012, Mesto Liptovský Mikuláš zo dňa 6.3.2012, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Liptovský Mikuláš zo dňa 24.1.2012, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát zo dňa 30.1.2012, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Žilina, Detašované pracovisko Liptovský Mikuláš zo dňa 26.1.2012, SPP – distribúcia, a.s., Bratislava zo dňa 27.1.2012, Obvodný pozemkový úrad v Liptovskom Mikuláši zo dňa 16.12.2010, Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec zo dňa 8.7.2010, PROFI – NET, Liptovský Mikuláš zo dňa 22.10.2010, LiptovNet, a.s., Liptovský Mikuláš zo dňa 8.11.2010, ALCONET, s.r.o., Liptovský Mikuláš zo dňa 26.10.2010, IMAFEX spol. s r.o., Liptovský Mikuláš zo dňa 8.11.2010, ENERGETEL a.s., Bratislava zo dňa 19.10.2010, TUV SUD Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica zo dňa 23.2.2012, Obvodný pozemkový úrad v Liptovskom Mikuláši zo dňa 27.1.2012.

Rozhodnutie o námietke účastníkov konania: Námietky neboli vznesené

Odôvodnenie

Spoločnosť Regionálny rozvoj Liptova, s.r.o., Ul. 1. mája 112, 031 01 Liptovský Mikuláš požiadala listom doručeným na Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsek štátnej vodnej správy dňa 22.12.2011 o povolenie vodnej stavby: IBV „Slniečny raj“ k.ú. Bobrovec – Škorupovo, SO-02 Rozšírenie verejného vodovodu, SO-03 Rozšírenie verejnej kanalizácie. Podanie bolo doplnené dňa 30.1.2012.

Orgán štátnej vodnej správy začal k uvedenej žiadosti vodoprávne konanie a pozvánkou č. ŠVS 2012/00060 – 003/Li zo dňa 10.2.2012 zvolal vodoprávne konanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.3.2012 so stretnutím pozvaných na Obvodnom úrade životného prostredia v Liptovskom Mikuláši.

Účastníci konania na vodoprávnom konaní nevzniesli také pripomienky, ktoré by bránili vydať vodoprávne povolenie na horeuvedenú stavbu. Ich pripomienky sú skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Orgán štátnej vodnej správy v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia a zistil, že uskutočnením stavby ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Na základe horeuvedených skutočností rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle §-u 53 a §-u 54 zák. č. 71/1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších predpisov na Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši do 15 dní odo dňa doručenia tohoto rozhodnutia. O odvolaní rozhodne Krajský úrad životného prostredia v Žiline.

Toto rozhodnutie je vylúčené z preskúmania súdu podľa §-u 248 písm. d) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 424/2002 Z.z.

Správny poplatok bol zaplatený podľa položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov formou kolkových známok vo výške 66,- €.




Ing. Miroslav Potančok
prednosta Obv. úradu ŽP

Doručuje sa :

- ✓ 1. Regionálny rozvoj Liptova, s.r.o., Ul. 1. mája 112, 031 01 Liptovský Mikuláš
2. Obec Bobrovec, Ing. Ladislav Sedlák, starosta obce
3. Mesto Liptovský Mikuláš, MUDr Alexander Slafkovský, primátor mesta
4. Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec, 032 21 Bobrovec
5. Ing. Ján Kožuch, 032 21 Bobrovec č. 604
6. Ing. arch. Elena Kožuchová, 032 21 Bobrovec 604
7. Agáta Jakabovičová, Ondrašovecká 165/143, 031 05 Liptovský Mikuláš
8. Ing. Viera Stručková, Azalková 28, 974 01 Banská Bystrica

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Bobrovec a Mesta Liptovský Mikuláš.

Na vedomie:

1. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Detašované pracovisko Liptovský Mikuláš, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
2. Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
3. Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsek ŠSOH, ŠSOPaK
3. Obvodný pozemkový úrad, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
4. Stredoslovenské energetické závody a.s., Žilina, ul. Republiky 5, 010 47 Žilina
5. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
6. Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, 825 63 Bratislava
7. Orange Slovensko a.s., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
8. Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Námestie Š.N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok
9. Hydromeliorácie, š.p., Ul. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
10. Krajské riaditeľstvo policajného zboru, odbor telekomunikácií a informatiky, P.O.BOX 129, 974 86 Banská Bystrica
11. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 04 Bratislava

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

