



Číslo: OU-LM-OSZP-2019/000283-004/Ks

V Liptovskom Mikuláši 11. 01. 2019

Toto rozhodnutie je právoplatné  
a vykonateľné dňom 7.2.2019

Regionálny rozvoj Liptova, s. r. o., ul. 1. mája 112, 031 01 Liptovský Mikuláš – stavebné povolenie na vodohospodárske objekty stavby: „**IBV Pod Poludnicou**“, k. ú. Závažná Poruba – SO 04 Vodovod, SO 05 Splašková kanalizácia, SO 05.1 Prečerpávanie odpadových vôd a vodoprávne povolenie na vypúšťanie povrchových vôd zo SO 06 Dažďová kanalizácia stavby „**IBV Pod Poludnicou**“ do vodného toku Poruba.

## Rozhodnutie

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 61 zákona NR SR č.364/ 2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) na základe žiadosti Regionálneho rozvoja Liptova, s. r. o., ul. 1. mája 112, 031 01 Liptovský Mikuláš a na základe vykonaného stavebného a vodoprávneho konania rozhodol takto:

### I. Povoľuje

podľa § 21 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 364/ 2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) Regionálnemu rozvoju Liptova, s. r. o., ul. 1. mája 112, 031 01 Liptovský Mikuláš **vypúšťať vodu z povrchového odtoku** zo stavebného objektu SO 06 Dažďová kanalizácia stavby „**IBV Pod Poludnicou**“, k. ú. Závažná Poruba, navrhutej na odvedenie dažďových vôd z novobudovanej miestnej komunikácie (SO 02 Komunikácie stavby IBV Pod Poludnicou), budovanej na parcelách KN-C č. 1405/3, 1342/3, do vodného toku Poruba (*Potoček*), ktorý je v zozname tokov evidovaný pod č. 582, č. hydrologického poradia 4-21-02. Výpustný objekt z dažďovej kanalizácie sa nachádza na parcele KN-C č.1406/1.

#### A. Povolené množstvá vypúšťaných vôd z novobudovanej komunikácie:

$$Q_D = 63,51 \text{ l.s}^{-1}$$

$$Q_R = 3\,346 \text{ m}^3.\text{r}^{-1}$$



**B. Povolené hodnoty znečistenia vôd z povrchového odtoku z komunikácie:**

Nakoľko navrhované komunikácie nemajú vyčlenené žiadne plochy pre parkovanie alebo odstavenie vozidiel, nepredpokladá sa znečistenie zrážkových vôd z povrchového odtoku z komunikácií ropnými látkami. Preto sa hodnoty znečistenia nestanovujú.

**C. Povinnosti producenta vôd z povrchového odtoku:**

Miesto vypúšťania odpadových vôd: cez výpustný objekt do vodného toku Poruba (*Potoček*)

Spôsob vypúšťania odpadových vôd : kontinuálne vypúšťanie

**D.** Povolenie na vypúšťanie povrchových vôd do vodného toku Poruba (*Potoček*) sa vydáva na dobu **10 rokov**, od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

**E.** Orgán štátnej vodnej správy môže na základe podanej žiadosti pred uplynutím tohto termínu predĺžiť platnosť tohto povolenia, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku vydané.

Odvedenie dažďových vôd – Zrážková voda z povrchového odtoku (z komunikácie) bude zachytávaná uličnými vpustami so záchytnými košmi a prípojkami odvádzaná do navrhovanej dažďovej kanalizácie a následne vyústená do blízkeho potoka Poruba (*Potoček*). V mieste vyústenia potrubia dažďovej stoky „D“ do potoka Poruba (*Potoček*) bude na jeho ľavom brehu vybudovaný výustný objekt. Neupravený breh potoka bude v dĺ. 5,0 m (2,5 m nad a 2,5 m pod výustným objektom) spevnený rovinaninou z lomového kameňa preliatou cementovou maltou. Dno bude stabilizované proti vymieľaniu betónovou pätkou.

## II. Povoľuje

podľa § 26 ods. 4 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení, Regionálnemu rozvoju Liptova, s. r. o., ul. 1. mája 112, 031 01 Liptovský Mikuláš **vybudovať vodohospodárske stavebné objekty stavby „IBV Pod Poludnicou“ – SO 04 Vodovod, SO 05 Splašková kanalizácia a SO 05.1 Prečerpávanie odpadových vôd** – líniové stavby, v k. ú. Závažná Poruba, na parcelách KN-C č. 1504, 1405/3, 1502. Objekty stavby sa povoľujú **na dobu určitú**, v zmysle Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Pozemkovým spoločenstvom Luhy Závažná Poruba a spoločnosťou Regionálny rozvoj Liptova, s. r. o., ul. 1. mája 112, 031 01 Liptovský Mikuláš zo dňa 17. 08. 2016 na 99 rokov, teda do **17. 08. 2115**.

**Účel a popis stavby:**

Stavba „IBV- Pod Poludnicou“ k. ú. Závažná Poruba - rieši výstavbu 67 ks rodinných domov s prístupovou komunikáciou a inžinierskymi sieťami v lokalite Pod Poludnicou. Projektovú dokumentáciu vypracovala Ing. Tatiana Nosková autorizovaný architekt, e. č. \*1809AA\* , 06/2018. Investorm stavby je Regionálny rozvoj Liptova, ul. 1. mája 112, Liptovský Mikuláš.



Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty:

- SO 01 – IBV (regulácia)
- SO 02 – Komunikácie
- SO 03 – Riešenie protipožiarnej bezpečnosti
- SO 04 – Vodovod
- SO 05 – Splašková kanalizácia
- SO 05.1 Prečerpávanie odpadových vôd, úprava areálu čerpacej stanice, NN - prípojka
- SO 06 – Dažďová kanalizácia
- SO 07 – NN vedenia káblové
- SO 08 – Preložka VN vedenia – Etapa 1
- SO 08.01 – Demontáž
- SO 09 – Preložka VN vedenia vzdušné – Etapa 2
- SO 10 – Preložka VN vedenia káblové
- SO 11 – Verejné osvetlenie, telekomunikácie

### Povoľovaný stavebný objekt SO 04 Vodovod

Bude slúžiť na zásobovanie stavby „IBV Pod Poludnicou“ pitnou vodou – napojením z verejného vodovodu LT DN 125 v ul. Kostolná a LT DN 80 v ul. Poľná obce Závažná Poruba cez vetvu „V1“ až vetvu „V6“.

Vodovodná sieť bude pozostávať z nasledovných vodovodných vetiev:

Vetva „V1“	HDPE PE 100, SDR 17	D110x6,6	dĺ. 418,85 m
Vetva „V2“	HDPE PE 100, SDR 17	D110x6,6	dĺ. 280,01 m
Vetva „V3“	HDPE PE 100, SDR 17	D90x5,4	dĺ. 130,00 m
Vetva „V4“	HDPE PE 100, SDR 17	D90x5,4	dĺ. 116,79 m
Vetva „V5“	HDPE PE 100, SDR 17	D90x5,4	dĺ. 165,60 m
Vetva „V6“	HDPE PE 100, SDR 17	D90x5,4	dĺ. 166,91 m
<b>Spolu:</b>			<b>dĺ. 1 278,16 m</b>

Na trase vodovodu je navrhnutých spolu 11 hydrantov, pričom dva hydranty HN1 a HN2, DN 100 na vetve „V1“ a „V2“ budú slúžiť na požiarne účely – navrhnuté ako nadzemné, ostatných 9 hydrantov DN 80 – kalník, resp. vzdušník.

Na trase vodovodu budú osadené prírubové uzávery DN 100 a DN 80 tak, aby bolo možné uzavrieť jednotlivé trasy v prípade poruchy.

Potreba vody:  $Q_p = 0,374/s = 31\,657,5 \text{ l/deň}$   
 Ročná potreba vody:  $Q_{roč.} = 11\,555,9 \text{ m}^3/\text{rok}$

### Povoľovaný stavebný objekt SO 05 Splašková kanalizácia

Bude slúžiť na odvedenie splaškových odpadových vôd z „IBV Pod Poludnicou“ do verejnej splaškovej kanalizácie obce Závažná Poruba cez novonavrhované splaškové stoky „S“ až „S6.“ Navrhované kanalizačné stoky sú gravitačné a budú zvedené do čerpacej stanice a následne výtlačným potrubím odvedené do verejnej kanalizácie DN 300 na ul. Kostolná.

Splašková kanalizácia pozostáva z nasledovných stôk:

Splašková stoka „S“	PVC Solidwall, SN 12	DN 300	dĺ. 227,42 m
Splašková stoka „S1“	PVC Solidwall, SN 12	DN 300	dĺ. 13,08 m
Splaškové stoka „S2“	PVC Solidwall, SN 12	DN 300	dĺ. 214,60 m



- Vykonať skrývku humusového horizontu PP odnímateľnej natrvalo a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu, schválenej v bode III. rozhodnutia OU LM PLO 2018/012494-3/SVA.
- Zabezpečiť základnú starostlivosť o PP odňatú rozhodnutím až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom náletových drevín.
- Zabezpečiť skladovanú skrývku humusového horizontu PP z trvalo odňatých plôch pred výskytom a šírením burín, náletom drevín a pred rozkrádaním.
- Prípadne poškodenú priľahlú PP uviesť do pôvodného stavu na náklady investora.

2.16 Po ukončení výstavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o kolaudáciu stavby. Ku kolaudačnému konaniu predložiť potrebné doklady.

2.17 Podmienky účastníkov konania vyplývajúce z miestneho šetrenia:

- Ing. Galko – zástupca PS Luhy Závažná Poruba súhlasil, že sa nebude meniť PD (ako pôvodne požadoval).
- Investor diela sa zaviazal, že pri realizácii diela vybuduje potrubie splaškovej kanalizácie a vodovodné potrubie 5 m do časti parcely určenej na výstavbu II. etapy.

2.18 Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmenu projektu, ktorú by bolo potrebné realizovať počas výstavby.

### 3. Všeobecné ustanovenia

3.1 Súčasťou povolenia je projektová dokumentácia IBV „Pod Poludnicou“, ktorú vypracovala Ing. arch. Tatiana Nosková, autorizovaný architekt, č. oprávnenia \*1809AA\*, 06/2018. PD pre vodohospodárske objekty SO 04 Vodovod a SO 05 Splašková kanalizácia vypracovala Ing. Viera Stručková, autorizovaný stavebný inžinier, Konštrukcie inžinierskych stavieb 4671\*SP\*12, 6/2018.

3.2 Predpokladané dokončenie stavby rok 2019.

### 4. Majetkovoprávne vzťahy:

Objekty stavby „**IBV Pod Poludnicou**“, k. ú. Závažná Poruba – *SO 04 Vodovod, SO 05 Splašková kanalizácia, SO 05.1 Prečerpávanie odpadových vôd* a povolenie na vypúšťanie povrchových vôd zo *SO 06 Dažďová kanalizácia* stavby „**IBV Pod Poludnicou**“ do vodného toku Poruba budú zrealizované na parcelách KN-C č. 1405/3, 1405 (KN-E1273/21), 1504 (KN-E 1273/21), 1502 (KN-E 1273/21). Majiteľom spomínaných parciel je obec Pozemkové spoločenstvo Luhy Závažná Poruba. Medzi investorom a majiteľom spomínaných pozemkov existuje Nájomná zmluva zo dňa 17. 08. 2016 na 99 rokov, uzatvorená medzi Pozemkovým spoločenstvom Luhy Závažná Poruba a spoločnosťou Regionálny rozvoj Liptova, s. r. o., ul. 1. mája 112, 031 01 Liptovský Mikuláš, Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 17. 8. 2016 a Zmluva o budúcej nájomnej zmluve z 24. 10. 2018.

## Odôvodnenie

Spoločnosť Regionálny rozvoj Liptova, s. r. o., ul. 1. mája 112, 031 01 Liptovský Mikuláš požiadala podaním zo dňa 30. 08. 2018 Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy o vydanie stavebného povolenia na vodohospodárske objekty stavby: „**IBV Pod Poludnicou**“, k. ú. Závažná Poruba – *SO 04 Vodovod, SO 05 Splašková kanalizácia, SO 05.1 Prečerpávanie odpadových vôd*



a vodoprávne povolenie na vypúšťanie povrchových vôd zo *SO 06 Dažďová kanalizácia* stavby „*IBV Pod Poludnicou*“ do vodného toku Poruba.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy preskúmal predloženú žiadosť a oznámením vydaným pod číslom OU-LM-OSZP-2018/009516-002/Ks z 07. 09. 2018 zvolal vodoprávne konanie spojené s miestnym šetrením, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 09. 2018 so zrazom pozvaných na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, Lipt. Mikuláš. Pretože stavebník ku konaniu nepredložil všetky potrebné doklady k povoleniu stavby, bolo konanie dňa 24. 9. 2018 prerušené rozhodnutím OSZP-2018/009516-003/Ks do doby doplnenia požadovaných dokladov. Účastníci konania nevzniesli pripomienky, ktoré by bránili vydať povolenie na vyššie uvedenú stavbu.

Pripomienky orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutých organizácií, orgán štátnej vodnej správy skoorodinoval a zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.


Orgán štátnej vodnej správy v uskutočnenom stavebnom a vodoprávnom konaní preskúmal žiadosť o vydanie povolenia a zistil, že uskutočnením vyššie uvedenej stavby ani jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. O odvolaní bude rozhodovať Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie je vylúčené z preskúmania súdom podľa § 73 ods. 17 písm. b) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.



  
Ing. Miroslav Potančok  
vedúci odboru

### Doručuje sa:

1. Regionálny rozvoj Liptova, s. r. o., 1. mája 112, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
2. Pozemkové spoločenstvo Luhy Závažná Poruba, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba
3. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 3555/36, 811 04 Bratislava